

Памятка по соблюдению требований пожарной безопасности при проведении мероприятий на территории БП «Красный Октябрь»

При проведении мероприятия на территории БП «Красный Октябрь» его организатор:

1. Несет ответственность за выполнение требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», введенных в действие Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее по тексту – ППР в РФ) и соблюдение противопожарного режима в период организации и проведения мероприятия.

2. Обеспечивает обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, лиц, ответственных за пожарную безопасность (дежурных) на период проведения мероприятия (п. 3 ППР в РФ; Приказ МЧС РФ № 806 от 18.11.2021).

3. Обязуется не допускать складирование и хранение под лестничными маршами мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (п.16 к) ППР в РФ).

4. Обязуется не допускать размещение мебели, оборудования и других предметов на эвакуационных выходах, в коридорах, затрудняющих эвакуацию с этажей и здания. (п.27 б) ППР в РФ). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

- 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
- 1,0 м - во всех остальных случаях.

Сидячие места для ожидания (стулья, скамьи), как правило, следует предусматривать в зонах рекреаций. Допускается их размещение в эвакуационных коридорах общественных зданий вдоль стен при ширине коридоров не менее 2,5 м, наличии аварийного освещения и сохранении нормативного значения ширины пути эвакуации с учетом размещения указанных мест. При оборудовании мест для ожидания не допускается применение пластиковой мебели, а также материалов с показателем токсичности Т4.

5. Обязуется не допускать снятие механизмов и устройств для самозакрывания (доводчики) с противопожарных дверей и фиксирование их в открытом положении. (п. 27 г) ППР в РФ).

6. Организует и контролирует перевод с автоматического пуска на ручной автоматических систем и установок противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий.

При этом технический персонал, привлекаемый организатором, переводится в усиленный режим работы. Выключение АПС до мероприятия производится не ранее чем за час, для проведения пробных пусков.

7. Обязуется не допускать перемещение и удаление со штатных мест первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования, размещенных в здании в соответствии с законодательством и отмеченных на Планах эвакуации и обозначенных знаками пожарной безопасности (п.406 ППР в РФ).